

Tychy 25.03.2024 r.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Leszek Falarz  
43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 6  
Tel. 501-424-945  
www.kominiarzlask.pl

## OPINIA nr 1/Ligonia 36/10/2024 r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych oraz określenia warunków dla kotłowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym

w Katowicach przy ulicy Ligonia 36 mieszkanie 10

stwierdzam, że:

*istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni*

W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane kocioł CO. należy wykonać:

- 1) Kocioł C.O. gazowy należy podłączyć do wolnego przewodu (zaznaczonego K-10 obok wentylacji z kuchni) i wykonać przewód powietrzno - spalinowy z materiałów niepalnych atestowanych ( np. stal kwasoodporna).
- 2) Podłączenie wentylacji wywiewnej w kotłowni – kuchni w górnej części pomieszczenia obecna kratka drożna ciąg prawidłowy

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawę O ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez właściciela:

**Opiniodawca:**

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Leszek Falarz*  
nr upr. 3385  
nr upr. na stanowisku dozoru  
02/671/9920/18; 03/671/9922/18  
nr upr. na stanowisku eksploatacji  
02/671/9918/15; 03/671/9921/10

Dnia ..... podpis .....

### Uwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

.....  
(pieczęć i podpis)

VERTE

Ul. Ligonis

