

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania EZP/96/2024 na „Przeprowadzenie badania szczelności sieci ciepłej metodą fonometryczną”.**

Informuję, że w dniu 07.03.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

**Punkt 3.3 SWZ**

1) *Pomiary fonometryczne możemy wykonać w terminie ustalonym przez Strony. Kalendarz prac na pierwsze półrocze 2024 został ustalony do końca lutego br.*

**odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował treść pkt. 3.3 SWZ w sposób następujący:

**Pomiary fonometryczne** należy wykonać raz w roku —~~w sezonie wiosennym~~, w ciągu maksymalnie ~~3~~ **5** dni roboczych, w godzinach pracy Zamawiającego ~~(7:00÷15:00)~~ **(7:00÷20:00)**, w asyście pracowników Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu badań. Przyjmuje się, że skuteczną formą komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą jest przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

2) *Pomiary fonometryczne możemy wykonać w ciągu 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem prac na trzy ekipy składające się z pracownika ... oraz przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku prac na mniejszą liczbę ekip czas wykonania pomiarów wydłuża się proporcjonalnie.*

**odpowiedź:** Odpowiedź udzielona została w pkt. 1 niniejszego pisma.

**Punkt 3.4 SWZ**

3) *Wyniki przeprowadzonych badań fonometrycznych możemy przekazać w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia po zakończeniu wykonywania pomiarów.*

**odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował treść pkt. 3.4 SWZ w sposób następujący:

Wyniki przeprowadzonych badań fonometrycznych w postaci **Elektronicznego Dziennika** Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie do ~~2~~ **3** dni roboczych licząc od dnia zakończenia wykonywania pomiarów fonometrycznych, który winien być wykonany w formacie **.xls** i zawierać co najmniej:(...)

### Punkt 3.13 podpunkt c) SWZ

4) Cena lokalizacji awarii składa się z trzech części w równych proporcjach:

- a) Trasowanie sieci
- b) Lokalizacja zgrubna
- c) Lokalizacja szczegółowa

W przypadku lokalizacji awarii w odległości większej niż 10m rozliczenie powinno obejmować 33% ponieważ trasa ciepłociągu została wytyczona w terenie.

**odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował treść pkt. 3.13 lic. c) SWZ w sposób następujący:

e) ~~określenie miejsca awarii w odległości powyżej 10 m od jej faktycznego zaistnienia uznaje się za nieprawidłowe wykonanie usługi, za którą Wykonawca nie może obciążyć kosztami Zamawiającego.~~

c) **wskazanie miejsca awarii w odległości powyżej 10 m od miejsca oznaczenia przez Wykonawcę miejsca awarii - 33% wartości określonej w ust. 1 lit. b) Formularza ofertowego (koszt badanego odcinka podstawowego za pierwsze 50 m).**

### Punkt 4 SWZ

5) Jak wyżej w odniesieniu do pkt 3.3 – zamówienie możemy wykonać w terminie ustalonym przez Strony.

**odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował treść pkt. 3.4 SWZ w sposób następujący:

Wymagany termin wykonania zamówienia: **Modyfikacja z dnia 12.03.2024 r.: w okresie marzec - czerwiec 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.** (~~konkretny termin wykonania badań zostanie uzgodniony protokolarnie z wybranym Wykonawcą~~). **(konkretny termin wykonania badań zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą ww. terminie), z zastrzeżeniem, że termin zakończenia wykonywania usług (wykonanie pomiarów fonometrycznych oraz lokalizacja awarii) będących Przedmiotem niniejszej Umowy winien zostać zakończony najpóźniej do dnia 15.06.2024 r.**

### Punkt 13.2 SWZ

6) Koszt dojazdu należy liczyć osobno. W przypadku braku zgody na rozdzielenie wykonania usługi od transportu w ofercie powinna być możliwość rozdzielenia pomiaru punktów na:

- a) Dwa pierwsze punkty
- b) Pozostałe 1998 punktów

**odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści pkt. 13.2 SWZ. Zamawiający zmodyfikował zapis pkt. 13.3 SWZ poprzez dodanie lit. c), zastrzegając jednocześnie, że jako „miejsce wykonywania zamówienia” rozumie się obiekt Zamawiającego usytuowany w Gdyni przy ul. Dreszera 11:



c) koszt przejazdu (poniesiony w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, nie dotyczy kosztów dojazdu na miejsce wykonywania zamówienia, o których mowa w pkt. 13.2 SWZ)\* szacowana ilość 1000 km.

7) W przypadku wykonywania pomiarów fonometrycznych oraz lokalizacji awarii w tym samym czasie OPEC Gdynia poniesie zwielokrotniony koszt dojazdu skalkulowany zarówno w usłudze wykonania pomiarów jak i lokalizacji awarii.

**odpowiedź:** Cena oferty winna uwzględniać koszt dojazdu na miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami pkt. 13.2 SWZ.

**Zmiany zapisów SWZ w zakresie opisanym w niniejszym piśmie uwzględnione zostały także w załącznikach nr 1 oraz 2 do SWZ.**

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl