CIĄG DALSZY WG RZUTU DACHU

CIĄG DALSZY WG RZUTU DACHU

CIĄG DALSZY WG RZUTU DACHU

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY CZASOWY Q=80m3/h 7,5W, 230V URUCHOMIENIE WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA Z WYBIEGIEM CZASOWYM

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY CZASOWY Q=80m3/h 7,5W, 230V URUCHOMIENIE WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA Z WYBIEGIEM CZASOWYM

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY CZASOWY Q=50m3/h 7,5W, 230V URUCHOMIENIE WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA Z WYBIEGIEM CZASOWYM

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY CZASOWY Q=80m3/h 7,5W, 230V URUCHOMIENIE WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA Z WYBIEGIEM CZASOWYM

1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

nr.rys. **1S**

FORMAT... biuro projektów architektonicznych
ul. Nad Kanią 20
63-800 Gostyń
POLAND
tel./fax:(+48-65) 572-62-71

zadanie: **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ CZĘŚC nr ii**

temat: **MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE**
64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1

adres: **64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1**
jedn.ewid. 306301_1 Leszno, obręb 0005.AR_124 Leszno, dz. nr 26/36;

inwestor:
Miasto Leszno,
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

INSTALACJA WENTYLACJI – RZUT PARTERU SALI SPORTOWEJ

data: 09.2022	stadium: PT
skala: 1:100	branża: SANITARNA

SANITARNA projektant:	mgr inż. Grzegorz Dembski	53/03/ZG upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. inst. sanitarnych
SANITARNA sprr	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. inst. sanitarne
SANITARNA opystent	mgr inż. Adam Andrzejewski	