

## V. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	Słup oświetleniowy stalowy typu S-70PC-3 malowany + elastomer	szt.	6
2	Słup wirowany typu E 10,5 / 10	szt.	2
3	Słup wirowany typu E 10,5 / 2,5	szt.	1
4	Fundament prefabrykowany typu F150/200	kpl	6
5	Płyta ustojowa U-85 + obejma ustoju	kpl.	3
6	Przewód napowietrzny AsXSn 4 x 35 mm <sup>2</sup>	m	100
7	Kabel ziemny YAKXs 4 x 35mm <sup>2</sup>	m	276
7.1	Kabel ziemny YAKXs 4 x 50mm <sup>2</sup>	m	72
8	Oprawa oświetleniowa LED Luxa DOB 50 W	szt.	9
9	Szafa oświetlenia ulicznego ( SOU )	kpl.	1
10	Wysięgnik rurowy jednoramienny 1,5 m typu NT 1,0 ST	szt.	6
11	Wysięgnik rurowy jednoramienny 1,5 m	szt.	3
12	Uchwyt wysięgnika	szt.	10
13	Oprawa bezpiecznikowa SV 25 A	szt.	5
14	Wkładka bezpiecznikowa 4 A	szt.	5
15	Złącze słupowe IZK-2 z wkładką bezpiecznikową 4 A	kpl.	6
16	Przewód YDY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	70
17	Zacisk odgałęźny	szt.	18
18	Ogranicznik przepięć	szt.	12
19	Bednarka	m	270
20	Rura osłonowa Ø 50 odporna na UV 3 m	szt.	2
21	Rura osłonowa DVR Ø 110	m	109
21.1	Rura osłonowa SRS-G 110	m	189
22	Uchwyt rury	szt.	6
23	Uchwyt kabla	szt.	15
24	Śruba hakowa	szt.	3
25	Uchwyt krańcowy	szt.	2
26	Uchwyt przelotowy	szt.	1
27	Folia niebieska	m	360

PROJEKTANT  
mgr inż. Michał Piątek  
PDK/0338/PW0E/19

## **VI. ZAŁĄCZNIKI**

- Warunki przyłączenia nr 21-F1/WP/06558 z dnia 26.10.2021
- Protokół z narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.893.2021 z dnia 16.11.2021
- Uprawnienia Projektanta
- Zaświadczenie o przynależności do Izby

## VII. RYSUNKI

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....RYS. NR 1
- SCHEMAT ZASILANIA.....RYS. NR 2
- SCHEMAT + WIDOK SOU..... RYS. NR 3