
POWIERZCHNIA BANKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
1 piętro
klatka C 29,27 m²
pom.os2 101 12,72 m²
pom.os2 102 10,19 m²
pom.os3 103 16,44 m²
pom.os2 104 10,22 m²
pom.os2 105a 11,23 m²
pom.os2 105 11,60 m²
pom.os2 106 11,14 m²
pom.os3 107 16,98 m²
pom.os1 107a 5,53 m²
pom.os4 108 10,35 m²
pom.os1 109 17,48 m²
pom.os3 110 14,71 m²
pom.os2 111 12,27 m²
pom.os4 112 18,78 m²
komunikacja 34,82 m²
komunikacja 60,35 m²
korytarz 8,97 m²
węzeł sanit. 120,120a,121a 18,95 m²
magazyn 118 38,06 m²
pion wentyl. 10,45 m²
magazyn 120 35,98 m²
magazyn 8,70 m²
węzeł sanit. 122 12,05 m²
węzeł sanit. 127 11,77 m²
pom.os6 131 38,54 m²
pom.os5 133 13,14 m²
klatka A 13,04 m²
rozdzielnia DSQ 120 36,77 m²
D1
D2
D3
D4
klatka D 53,25 m²
DT2
zaplecze baru 15,53 m²
kuchnia 124,05 m²
szatnia 8,48 m²
sanitariaty 3,97 m²
zaplecze baru 11,06 m²
przedsionek 5,27 m²
archiwum 236,90 m²
księgarnia 52,27 m²
biuro 9,59 m²
pom.os4 112 18,78 m²
wymiana listwowego sufitu podwieszanego
pion wentylacyjny
pustka nad salą wykładową
drzwi do demontażu, wykończenie sufitu, posadzki i ścian
demontaż drzwi wraz z futryną + obróbka ościeży i ścian
przebudowa pomieszczeń biurowych w obrębie przedsionka
demontaż drzwi z futryną z obróbką ościeży i ścian
wymiana drzwi ei2 oraz drzwi banku odpowiadające wg dokumentacji bezpieczeństwa instytucji bankowych
projektowany węzeł IT obudować wewnątrz szachtu do EI120 (ściany + sufit), do pomieszczenia doprowadzić dwa kanały wentylacyjne stalowe fi 160, zapewnić 1 wymianę /h (wg wytycznych projektu IT), kanały prowadzić na dach części wysokiej i zakończyć wentylatorami kanałowymi, kanały prowadzone w szachcie poza węzłami IT zabezpieczyć do EIS 120 system konstrukcje wzmacniające wg załącznika 1, w pomieszczeniu zlokalizować czujkę SSP
trasa zasilaczy awaryjnych do drabinki kablowej w szachcie drabina EW 200x60
trasa IE koryta drabinkowe
kanał stalowe wentylacji obudować do EIS120 do granicy stref
trasa zasilania zasilacz+elektrozawór 3x2,5mm HDGS, montaż EI90 x2 , zejście na partter do elektrozaworu przy wejście x1
drabinka kablowa E90 K250 h80 (trasa zasilania oczyt, drabina 250/40 trasa zasilania W10.1, W10.2, W10.3, ostatecznia lokalizacje ustalić na budowie
w przedsionku montaż elektrozmyaczy ściennych, wykonanie sufitu z paneli stalowych, montaż kraty nawiewnej, przesunięcie el., SSP, DSO, obudowy inst. ei do EI60, montaż modułu SSP, rozprowadzenie zasilania czujniki czlwienia oraz zasilania elektrozmyaczy
wymiana listwowego sufitu podwieszanego
wymiana listwowego sufitu podwieszanego
wymiana listwowego sufitu podwieszanego