



Toszek, 01.10.2024 r.

dotyczy: *postępowania nr 18/TP/DEG/AS/2024 – Zakup wraz z uruchomieniem niskotemperaturowego kotła grzewczego z palnikiem olejowo-gazowy wraz z osprzętem i automatyką niezbędną do funkcjonowania kotła dla SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 30.09.2024 r.

Pytanie 1:

Producent palnika gazowo-olejowego deklaruje dostawę na okres od 6 do 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia. W związku z powyższym termin realizacji zamówienia (6 tygodni) jest terminem nierealnym. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do min. 9 tygodni.

Odpowiedź:

W związku z tym, iż zamówienie związane jest z dotacją celową nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla pompy mieszającej kotła oraz zaworów mieszających z napędem.

Odpowiedź:

Parametry pompy mieszającej kotła: IP-E65/130-4/2 lub inna zalecana przez producenta kotła.

Zawór mieszający 3-drogowy z napędem 230V kołnierzowy Ø 150.

Zawór mieszający 3-drogowy z napędem 230V kołnierzowy Ø 100.

