



Poznań, dnia 02.02.2023 r.

Nasz znak: OŚ.4810.2.2023.BC
Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia kanalizacji
Wasz znak: BPF/BP/01/14_22

Szanowny Pan Bartosz Prałat
Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17
60-782 Poznań

Dotyczy: warunków na przyłączenie kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13 stycznia 2023 r., (data wpływu 16.01.2023 r.), dotyczące wydania warunków na podłączenie kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Siekierckiej w Gwarzewie (DP2429P), Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, uprzejmie informuje iż wyraża zgodę na przyłączenie się projektowanej kanalizacji deszczowej (drogi gminne), do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego (w DP2429P), zlokalizowanego na wysokości ul. Truskawkowej w Gwarzewie pod następującymi warunkami:

- projektowaną kanalizację (włączenie) wykonać z rur z tworzywa sztucznego litych SN8 ułożonych na podsypce piaskowej o gr. 30 cm,
- minimalna średnica projektowanego przyłącza winna być dostosowana do ilości odprowadzanych wód deszczowych oraz spadków (uwzględnić tylko zlewnię dróg gminnych publicznych),
- włączenie do projektowanego przyłącza wykonać za pomocą betonowej studni o średnicy 1000mm, z włazem klasy D400,
- dane wysokościowe kanalizacji deszczowej należy uzyskać (w zależności od terminu wykonania) z projektu przyłącza lub bezpośrednio z terenu, we własnym zakresie,
- studnię przyłączeniową, zlokalizować w osi drogi lub w środku pasa jezdni, tak by koła samochodów nie najeżdżały na właz studni,
- ilość odprowadzanych wód do projektowanej kanalizacji (przyłącza) jest ograniczona, dlatego dalsze przyłącza do projektowanej kanalizacji deszczowej dla inwestycji „Budowa dróg gminnych ulicy Truskawkowej, Malinowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej w Gwarzewie”, wymaga kolejnego uzgodnienia.

Otrzymują:

1. adresat
2. ZDP – aa.
3. ZDP - WI

Sprawę prowadzi:

Bartosz Czarny, tel. 61 8593 463

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Z-ca Dyrektora ds. utrzymania
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU
mgr inż. Leszek Garwacki
upr. bud. nr 283/88/PW

www.zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.