

Kleszczewo, 08 maja 2023 r.

ID.7011.41.2023

Biuro Projektowe Forma
Os. Stefana Batorego 19/32
60-687 Poznań

Odnosząc się do przedłożonej w dniu 14 marca 2023 r. koncepcji dotyczącej planu zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa ul. Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie” (zadanie 3 z części I SWZ) Gmina Kleszczewo opiniuje **pozytywnie jednak z uwagami, przedstawione rozwiązania w zakresie branży drogowej, kanalizacji deszczowej.**

1. Przebieg kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektować na podstawie uzyskanych warunków technicznych oraz decyzji uzgadniającej lokalizację kolektora wraz z przykanalikami.
2. Wody opadowe odprowadzić do rowu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 115.
3. Opracowanie nie zawiera przebiegu kanalizacji sanitarnej, którą należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

p.o. Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

inż. Monika Niemier

Sprawę prowadzi:
Monika Niemier
m.niemier@kleszczewo.pl
61 8176033 wew. 129

12 05. 2023