

29.03.2023

podpis

303/2023



Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.  
ul. Krótka 9 | 69-100 Ślubice | tel. 95 758 26 65  
e-mail: kontakt@zuws.pl | [www.zuws.pl](http://www.zuws.pl)

**Ślubicki Ośrodek  
Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  
ul. Sportowa 1  
69-100 Ślubice**

Data: 28.03.2023 roku

Nasz znak: DTE / MIW / 0396 / ..... / 2023

**Dotyczy: określenia warunków technicznych (WTP) podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.**

Nawiązując do złożonego w dniu 27.03.2023 roku wniosku, na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/368/2021 Rady Miejskiej w Ślubicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Ślubicach określa warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonej w Ślubicach, przy ulicy Sportowej 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu – dz. nr ewid. 59/8 obręb 3 m. Ślubice, zabudowanej obiektami sportowymi oraz basenem kąpielowym zewnętrznym.

#### **I. Przyłączy kanalizacyjne (przykanalik).**

1. Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Ślubicach zapewnia odbiór ścieków bytowych z działalności usługowej na potrzeby funkcjonowania technologii basenu kąpielowego zewnętrznego tj. płukanie filtrów basenu pływakowego, płukanie filtrów basenu rekreacyjnego, płukanie filtra brodzika w ilości określonej we wniosku, tj. 80m<sup>3</sup> dwa razy w tygodniu, 42m<sup>3</sup> jeden raz w tygodniu oraz 64m<sup>3</sup> dwa razy w tygodniu, po spełnieniu kryteriów zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przyłącza kanalizacyjnego.
2. **Zastrzega się konfigurację technologii płukania wykluczającą jednoczesne płukanie kilku filtrów.**
3. Miejsce włączenia wyznacza się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm ułożonej w nieruchomości, oznaczonej nr ewid. 11, obręb 3 m. Ślubice, z wykorzystaniem studni na sieci o rzędnych: W – 22,39; D – 20,90.
4. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zaleca się stosowanie rur PCV-u ze ścianką litą, układanych na podsypce piaskowej.
5. Przed włączeniem do wyznaczonej w pkt 2 studni kanalizacyjnej należy bezwzględnie zabudować studnię pośrednią o charakterze rozprężnym.
6. Wszelkie zmiany kierunku przepływu ścieków, zmiany średnicy kanału, przyłączenia do kanałów, załamania kanału oraz początek i koniec kanału należy zaprojektować i wykonać za pomocą studni kanalizacyjnych.

#### **II. Warunki ogólne WTP (Warunki Techniczne Przyłącza)**

1. Warunki techniczne wydaje się na okres 2 lat, tj. do dnia 28.03.2025 roku.

2. Na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej należy opracować projekt budowlany – wykonawczy na aktualnej mapie zasadniczej, **który należy uzgodnić z Zakładem Usług Wodno – Ściekowych Spółka z o.o. w Słubicach.**
3. O zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót należy powiadomić ZUWŚ Sp. z o.o. na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wykopów.
4. Wykonane roboty instalacyjno – montażowe podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela odbiorcy ścieków oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę, po wykonaniu prac a przed zasypaniem wykopów (dokumentacja powykonawcza geodezyjna).
5. W celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę zarządcy pasa drogowego, jezdni, chodnika lub pobocza na przeprowadzenie robót ziemnych w formie decyzji.
6. W celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej Inwestor udostępni teren nieruchomości, będącej w jego posiadaniu, celem wykonania przedmiotu umowy a także zapewni dostęp do pozostałych nieruchomości, w których będą prowadzone prace, w tym również uzyska wszelkie niezbędne tytuły prawne, zgody i pozwolenia do dysponowania gruntami, przez które przebiegać ma sieć oraz przyłącze (dotyczy zarówno gruntów prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych).
7. ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach nie wyraża zgody na podłączenie i wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działki i powierzchni dachowych do systemu kanalizacji sanitarnej pod rygorem odłączenia przyłącza kanalizacyjnego i wypowiedzenia umowy na odbiór ścieków bytowych.
8. Odbiór ścieków nastąpi po podpisaniu umowy z ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach.
9. Niniejsze warunki techniczne są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane.
10. Niniejsze warunki techniczne nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**PREZES ZARZĄDU**

**mgr inż. Kazimierz Góra**