



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 87 000
Fax: 32 47 62 952
info@mzn.jastrzebie.pl
www.mzn.jastrzebie.pl



Dział Logistyki
Sporządziła

Agnieszka Wojtal-Popko

DL.4221.20.2021.AWP

Jastrzębie-Zdrój, dnia 08.11.2021 r.

L.dz. 17516

Wg rozdzielnika

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju”**

Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść pytania poniżej).

Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuję:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiar robót w wersji edytowalnej. Przedstawiony przedmiar nie zawiera podstaw wg których dokonano kalkulacji. Zgodnie z rozdziałem 16. Opis sposobu przygotowania oferty pkt. 1 podpunkt i) "UWAGA: Kosztorys wraz zestawieniem materiałów i ich wartością stanowi treść oferty, a jego brak skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z powodu niezgodności treści oferty z treścią SWZ."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru w wersji edytowalnej, należy kosztorys przygotować z uwzględnieniem zakresu podanego w przedmiarze, natomiast podstawowe materiały zostały wskazane w STWiOR i powinny mieć parametry zgodne ze wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada aktualne protokoły dotyczące sprawności instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada aktualny protokół z wykonanego badania instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada protokół rezystancji instalacji odgromowej? Prace związane z remontem dachu wymagają demontażu i ponownym montażu instalacji odgromowej usytuowanej na powierzchni dachu. Czy w związku z powyższym, czy po zakończeniu prac wystarczy przedłożyć protokół stwierdzających ciągłość wymienianej instalacji odgromowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada protokół rezystancji instalacji odgromowej. Po wykonanych robotach na instalacji odgromowej należy wykonać pomiary i przygotować protokół zgodnie z normą.

Zastępca Dyrektora
Jarosław Hanzlik

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej