

GMINA WSCHOWA

67-400 WSCHOWA, RYNEK 1

(65) 540-86-00, FAX (65) 540-13-40

znak sprawy: **BS.2600. 16.2021**

Wschowa, 27 maja 2021 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI zapytania ofertowego nr BS.2600.16.2021

wykonanie instalacji klimatyzacyjnej MULTI SPLIP z funkcją grzania pompą ciepła w pomieszczeniu głównym (pow. użytkowa 170,49 m², kubatura – 660,67 m³, maksymalna ilość osób -120) w budynku sali wiejskiej w Hetmanicach.

W związku ze złożonym wnioskiem o uzupełnienie treści, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843, ze zm., dalej ustawa Pzp) udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1:

W zapytaniu ofertowym jest podana powierzchnia, kubatura pomieszczenia oraz opcje zastosowania urządzeń, lecz nie podaliście Państwo jaka powinna być minimalna wydajność chłodnicza tych urządzeń. Podpowiem

- 1.Kubatura to 660,67 m³ x 50W=ok.33 kW
- 2.Ilość osób w pomieszczeniu 120x80W=ok. 9,6kW
- 3.Sumaryczna wydajność chłodnicza urządzenia ok 42 kW.

Bardzo proszę o umieszczenie w ogłoszeniu takiej informacji oraz podanie w specyfikacji jaka minimalną moc chłodniczą Państwo oczekujecie w kryteriach urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Łączne zapotrzebowanie na moc chłodniczą powinno wynosić 24kW.

Powyższe wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, nie powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Ofertę cenową należy przesłać za pomocą platformy zakupowej.

Z up. Burmistrza
Marta Ponicz-Szajtkenię
I Zastępcę Burmistrza

STARSZY INSPEKTOR
Iwona Nawrocka

DYREKTOR
Biura Oświaty i Spraw Społecznych
Anna Wiśniewska