



Otrzymują:
Wykonawcy w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Wykonanie robót niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbiórka budynku gospodarczego położonego przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu”.*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Pytanie 1 Wykonawcy:

Czy budynek wymaga odłączenia instalacji będących w użytkowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż budynek nie wymaga odłączenia instalacji będących w użytkowaniu.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Czy przez teren działki przebiegają inne instalacje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przez teren działki przebiegają instalacje nie będące w zasięgu planowanej inwestycji.

Pytanie 3 Wykonawcy:

Jakim materiałem należy zasypać dół powstały po wydobyciu ławic?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż dół po wydobyciu ławic należy zasypać ziemią, tłuczniem lub grysem. Zamawiający nie dopuszcza zasypania dołu odpadami budowlanymi.

II. Pouczenie

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII SWZ.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Artur Bochenek
Zastępca Prezydenta

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

Otrzymują:

1. Strona internetowa:, <https://bip.malopolska.pl/nowsacz>; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowsacz>
2. a/a UM - BZP.