

Zestawienie ilości poszczególnych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Miejsce montażu	Awo	AW 1	AW 2	EW 1	EW 2	EW 3
Budynek nr 1	6	65	99	60	8	8
Biuro przepustek	3	1	5	-	-	-
LCN	-	-	5	-	1	-
Suma wszystkich	9	66	109	60	9	8

Legenda wg dokumentacji:	Rodzaj oprawy	Model baterii
Awo	ETE/1W/E/1/SE/X/WH	AKUM.3,6V 1AhPAKIET AKU.NiCdHT 3,6V POJ.1000 Mah
AW 1	LOVATO N LVNC/3W/E/1/SE/AT/WH	CZAS DZIAŁANIA 1h AKU.3,6V1,5Ah NiCdHT
AW 2 podtynkowa	LOVATO P LVNO/3W/E/1/SE/AT/WH	CZAS DZIAŁANIA 1h AKU.3,6V1,5Ah
EW 1	ETS/1WS/SA/AT/WH/ED 4,8V	PAKIET AKUMULATORÓW NiCdHT
EW 2	ETS/1W/B/1/SA/AT/WH NAŚCIENNA Z PIKTOGRAMEM	PAKIET AKUMULATORÓW NiCdHT NAPIĘCIE 4,8V POJ.100mAh
EW 3	ETS/1W/B/1/SA/AT/WH NAŚCIENNA Z PIKTOGRAMEM	PAKIET AKUMULATORÓW NiCdHT NAPIĘCIE 4,8V POJ.100mAh