



AZL/1/K/2023

Zielona Góra, 17 stycznia 2023 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu zadaszzonego placu do jazdy konnej.**

W dniu 16 stycznia 2023 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 7.1.

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa zamówienia, jedna z instalacji ma się znajdować na dachu zadaszzonego placu do jazdy konnej, zatem prosimy o wskazanie miejsca, w którym planowane jest umiejscowienie drugiej instalacji o mocy ok. 40 kW. Dodatkowo prosimy o zaznaczenie miejsca, w którym znajdują się liczniki, do których mają zostać przyłączone poszczególne instalacje (zgodnie z założeniem mikroinstalacji, dla której łączna moc zainstalowanej energii elektrycznej nie przekracza 50 kW).

Wyjaśnienie 7.1.

Obie instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 40 kW każda mają zostać zainstalowane na dachu zadaszzonego placu do jazdy konnej. Szafka/złącze kablowo-pomiarowe ma zostać wykonane przez Operatora Sieci Dystrybucji tj. ENEA. Szafka ma się znaleźć przy istniejącej stacji transformatorowej – została pokazana na koncepcji budowy przyłączy elektroenergetycznych.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.