UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami (wod.–kan, wentylacja i elektryczne) oraz opracowaniami branżowymi.
2. W celu uniknięcia deformacji przewodów przy podejściu prostym pod grzejniki należy przytwierdzić przewody przed wykonaniem posadzek.
3. Przewody w posadzce zaizolować otuliną o grubości 6mm.
4. W najniższych miejscach na instalacji zabudować zawory spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.
5. Główne przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła.
6. Instalacja pwoinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Grzejniki wykonać jako obudowane/ wyposażone w osłony zabezpieczające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

- CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360° 1–KANAŁOWY, DOSTROPOWY,
- CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360° 1–KANAŁOWY, DOSTROPOWY,

STROP PODWIESZANY 120x60cm, wysokość pomieszczenia do spodu stropu podwieszanego +2,75m / 2,5m

POMIESZCZENIA BEZ STROPU PODWIESZANEGO,
SUFIT W POMIESZCZENIU SALI GIMNASTYCZNEJ [1]– otwarta konstrukcja dźwigarów z drewna klejonego. Ukośne płaszczyzny pomiędzy dźwigarami wykończyć panelami akustycznymi –zgodnie z częścią opisową projektu
SUFIT W POMIESZCZENIU MAGAZYNU [20] – sufit malowany emulsyjną farbą akrylowej w kolorze ciepłej bieli RAL9016
SUFIT W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI I MAGAZYNU KOTŁOWNI [5 i 5a] – STROP O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120 [pom.5a] I REI60 [pom.5] Sufit malowany emulsyjną farbą akrylowej w kolorze jasnozarym RAL7036

1	680,1m²	SALA GIMNASTYCZNA H= 6,40m
2	101,6m²	SIŁOWNIA H= 2,80m
3	8,5m²	SZATNIA OGÓLNODOSTĘPNA 1 H= 2,80m
3a	2,6m²	ŁAZIENKA SZATNI OGÓLNODOSTĘPNEJ 1 H= 2,80m
4	8,5m²	SZATNIA OGÓLNODOSTĘPNA 2 H= 2,80m
4a	2,6m²	ŁAZIENKA SZATNI OGÓLNODOSTĘPNEJ 2 H= 2,80m
5	20,5m²	KOTŁOWNIA H= 3,60m
5a	4,0m²	MAGAZYN KOTŁOWNI H= 3,60m
6	4,2m²	PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO H= 2,80m
7	8,4m²	WC DAMSKI H= 2,80m
8	4,9m²	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH H= 2,80m
9	4,2m²	PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO H= 2,80m
10	9,6m²	WC MĘSKI H= 2,80m
11	2,2m²	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE H= 2,80m
12	16,0m²	POMIESZCZENIE TRENERA H= 2,80m
13	2,7m²	ŁAZIENKA TRENERA H= 2,80m
14	4,5m²	SZATNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH H= 2,80m
15	4,9m²	ŁAZIENKA SZATNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH H= 2,80m
16	23,0m²	SZATNIA 1 H= 2,80m
17	13,3m²	ŁAZIENKA SZATNI 1 H= 2,80m
18	13,3m²	ŁAZIENKA SZATNI 2 H= 2,80m
19	23,0m²	SZATNA 2 H= 2,80m
20	24,3m²	MAGAZYN H= 3,60m
21	115,3m²	KOMUNIKACJA H= 2,80m
RAZEM:		**1 102,2m²**

A.1 OPRAWA LED NASTROPOWA
B.1 OPRAWA LED DOSTROPOWA
C.1 OPRAWA LED DOSTROPOWA
C.1 OPRAWA LED NASTROPOWA
Z.1 PASEK LED
Z.1 OPRAWA LED NAŚCIENNA
Z.1 OPRAWA LED NAŚCIENNA
EW.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED, NAŚCIENNA – JEDNOSTRONNA Z PIKTOGRAMEM,
EW.2 OPRAWA AWARYJNO–EWAKUACYJNA LED, DOSTROPOWA–DWUSTRONNA Z PIKTOGRAMEM,
EW.3 OPRAWA EWAKUACYJNA LED, NAŚCIENNA – DWUSTRONNA Z PIKTOGRAMEM,
AW.1 OPRAWA AWARYJNA LED, NASTROPOWA, NAŚCIENNA
AW.2 OPRAWA AWARYJNA LED, DOSTROPOWA
AW.3 OPRAWA AWARYJNA LED, NASTROPOWA

UWAGA: OPRAWY NA SALI GIMNASTYCZNEJ ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ OCHRONNĄ,

SZYNA UZIEMIAJĄCA

* UWAGA:
Poziom 0.00 projektowanej sali należy nawiązać do poziomu posadzki istniejącego budynku szkoły.
Poziom ten należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych.

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506–340–000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektowała arch.:	mgr inż. arch. Małgorzata Domik–Morawiec upr. bud. w spec. arch.	4/SLOKK/2019	
Projektował konstr–bud.:	mgr inż. Szymon Kita upr. bud. w spec. konstr–bud.	SLK/4918/PBKb/16	
Opracowała:	mgr inż. arch. Marta Skawińska		

Lokalizacja: 83–210 BYTONIA, UL. KASZTELAŃSKA 3, DZIAŁKA NR 280/4

Nazwa projektu/Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor: GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83–210 ZBLEWO

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU – SUFITY

Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY | Nr rysunku: A–03 | Nr egz.:

Data: GRUDZIEŃ 2021 r. | Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita