



Urząd Miejski w Łebie

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Łeba, dnia 25 września 2024 r.

GK.271.34.3.2024.MSt.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy (bez negocjacji)
na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych

„Modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Łeba”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie obliczeń źródłowych z audytu w formacie pdf dla poniższych przypadków oświetleniowych:

	A	B	C	G	H	I	J	M	N	Q	S	X	Y	AB
1	LP	ID LAMP	ULICA	WŁASNOŚĆ LINII	ODLEGŁOŚĆ OD DROG	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	ILOŚĆ OPRAW	WYSOKOŚĆ OPRAW	ODLEGŁOŚĆ OD DROG	SZEROKOŚĆ DROG	KLASA
27	26	406	Al. Św. Jakuba	UM Łeba	0,5	asfalt	6,3	0	0,3 i 0,6	2	5 i 6	65	5	M4
40	139	756	Nadmorska	UM Łeba	0,5	asfalt	6,3	0	0,3 i 0,6	2	5 i 6	145	3	M4
49	148	765	Nadmorska	UM Łeba	0,5	asfalt	6,3	0	0,3 i 0,6	2	5 i 6	79	3	M4
35	335	845	Tysiąclecia	UM Łeba	0,5	asfalt	4	0	0,2 i 0,2	2	4 i 4	71	4	M4

Według naszych symulacji nie jest możliwe osiągnięcie wymaganych poziomów klas oświetleniowych dla danych sytuacji.

Odpowiedź 1: W przypadku gdy odległości między słupami są większe niż 60 m, proszę przyjąć odległość 60 m. Zamawiający nie planuje instalacji dodatkowych słupów ani rozbudowy infrastruktury o nowe wysięgniki.