



OB4-1 - ROZBUDOWA



UWAGI:

1. Wszelką aparaturę sterującą i zabezpieczającą stare obwody gniazd i siły należy "umartwić".
2. Tablicę rozdzielczą należy doposażyć w ogranicznik przepięć typu II 20kA, rozłącznik izolacyjny oraz lampki do kontroli obecności napięcia.
3. Nową aparaturę modułową zbudować we wspólnej budowie z ON4-1 i TUPS.
4. Wymienić istniejące zabezpieczenia topikowe w OB4-1 na zabezpieczenia nadprądowe i zamontować w nowej budowie.
5. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz obwodów, poprzez odpowiednie przyłączanie poszczególnych odbiorów 1-fazowych.

TUPS



KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
e-mail: biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHYTEKTONICZNY, ARCHYTEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, CZĘŚĆ JEDYNOŚCI D. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. USTĘPIENIE I KOPIOWANIE JEDYŃNĄ NA PODSTAWIE PIŚMENNĄ ZGODY AUTORA

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II, ul. Pradnicka 80, Kraków, dz. 50/6, obr. 44

NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie 4 sal chorych
na oddziale rehabilitacji kardiologicznej
w południowym skrzydle pawilonu M-II

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY OB4-1 oraz TUPS

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 276/2022
mgr inż. Roland Wiśniewski	

SWK/0167/PBE/15	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
-----------------	--------	-------------

	STADIUM	PW
--	---------	----

[illegible]

	DATA	III.2022

	SKALA	---
--	-------	-----

NR RYS.	F-05
---------	------