

LEGENDA:

- Proj. woda zimna
- Proj. woda ciepła
- Proj. bateria czerpalna
- Proj. zawór
- ø25x2,50 / ø25x2,50 — Opis średnic rurociągów – od góry – zimna woda, ciepła woda
- WK13 — Istn. pion wod–kan.

UWAGA!

1. Zaleca się przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić ciśnienie dyspozycyjne na poszczególnych wylewkach.
W przypadku niewystarczającego ciśnienia projektowany rurociąg włączyć do najbliższego zapewniającego wymagany przepływ.
2. Zakres robót obejmuje doprowadzenie instalacji wody do projektowanych przyborów – dostosowanie wysokości podejść zgodnie z DTR producenta, demontaż przyborów ulegających likwidacji, przebudowę istniejącej instalacji z wykorzystaniem doprowadzenia do projektowanych przyborów sanitarnych.
3. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. Projektowaną instalację koordynować z pozostałymi branżami.
4. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraża sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
5. Strefy p.poż rozpatrywać zgodnie z projektem architektury – w przypadku przejść instalacją przez strefy stosować typowe przejścia p.poż dla danego materiału.
6. Główne rozprowadzenie instalacji z.w. c.w.u. prowadzić w warstwach posadzkowych, podejścia w bruzdach sciennych.
7. Przybory sanitarne w zakresie realizacji sprawdzać w koordynacji z projektem architektury.
8. Wszystkie istniejące podejścia wod–kan. do przyborów, które ulegają likwidacji należy przebudować z wykorzystaniem do projektowanych przyborów lub zaślepić w bruździe ściennej/warstwie posadzkowej.

Uwaga!
Istniejącą instalację wody, która ulega przebudowie należy połączyć z częścią obsługującą niższe oraz wyższe kondygnacje.
Wszystkie piony oraz podejścia istniejącej instalacji wody zinwentaryzowano na podstawie dokumentacji archiwalnej/inwentaryzacji architektonicznej. W przypadku rozbieżności stanu istniejącego do projektowanego instalację należy dostosować do projektowanego.
Wszelkie zmiany muszą zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej. Istniejące piony wod–kan. w zakreie opracowania zostały wykonane na poprzednim etapie inwestycji – szczegół wg. dokumentacji powykonawczej poprzedniego etapu.
Projektowana dokumentacja nie zawiera podejść, które nie ulegają zmianie na danej kondygnacji – podczas realizacji robót zaleca się rozpatrywać również dokumentację archiwalną.

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI



KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31–231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
e–mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.
UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M–II

RZUT PARTERU–STAN PROJEKTOWANY INSTALACJA WODY

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 276/2022	
mgr. inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11	BRANŻA	SANITARNA
	STADIUM	P.W.
	DATA	IV.2022
	SKALA	1:100
	NR RYS.	S1