

BILANS WENTYLACJI DLA POZIOMU PARTERU W ZAKRESIE OPRACOWANIA															
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	H (m)	Kub. (m3)	Krotność n	NG	N1	W1	W2	WC1	WC2	WC3	WC4	WC5	Uwagi
0.1	Śluza	5,11	3,00	15,33	2,0			30							
0.2	Izolatka	11,32	3,00	33,96	4,4		150								
0.3	Łazienka	7,92	3,00	23,76	3,8					90					
0.4	Magazyn	2,03	3,00	6,09	4,9				30						
0.5	Łazienka	5,15	3,00	15,45	5,8						90				
0.6	Pokój pacjentów 2 os.	16,81	3,00	50,43	1,8	90									Nawiew nawiewnikami okiennymi
0.7	Pokój pacjentów 2 os.	16,60	3,00	49,80	1,8	90									Nawiew nawiewnikami okiennymi
0.8	Magazyn	1,84	3,00	5,52	5,4				30						
0.9	Łazienka	5,57	3,00	16,71	5,4							90			
0.10	Magazyn	1,60	3,00	4,80	6,3				30						
0.11	Łazienka	5,54	3,00	16,62	5,4								90		
0.12	Pokój pacjentów 2 os.	16,99	3,00	50,97	1,8	90									Nawiew nawiewnikami okiennymi
0.13	Pokój pacjentów 2 os.	16,57	3,00	49,71	1,8	90									Nawiew nawiewnikami okiennymi
0.14	Magazyn	2,27	3,00	6,81	4,4				30						
0.15	Łazienka	4,36	3,00	13,08	6,9									90	
0.16	Korytarz	71,37	3,00	214,11	-										Wentylacja korytarza bez zmian w stosunku do stanu istniejącego - wywiew a pośrednictwem kratki w drzwiach do projektowanych pom. magazynów.