

LEGENDA:

- Instalacja freonowa
- Instalacja skroplin

JW1 Jednostka wewnętrzna split Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW, wym. 795x305x185mm (szer/wys/gł); 8,3kg lub równoważna

JZ1 Jednostka zewnętrzna split Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW E=0,67kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna

UWAGA!

1. Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatora rurą np. PVC–Uø20 łączoną poprzez klejenie. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin klimatyzator należy wyposażyć w pompkę skroplin. W przypadku odprowadzenia skroplin bezpośrednio do instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać syfon antyzapachowy suchy.
2. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraża sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiazań technicznych pod warunkiem zapewnienia równowaznych parametrów technicznych lub lepszych.
3. Lokalizację sterowników ustalić na budowie. Przed montażem rurociągów freonowych koordynować z pozostałymi instalacjami.

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI



KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31–231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
e–mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M–II

RZUT PARTERU–STAN PROJEKTOWANY INSTALACJA KLIMATYZACJI

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 276/2022	
mgr. inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11	BRANŻA	SANITARNA
	STADIUM	P.W.
	DATA	IV.2022
	SKALA	1:100
	NR RYS.	S7