


Uwaga!  
Ze względu na brak danych mocy grzewczej oraz stanu technicznego istniejących grzejników założono istniejące grzejniki do likwidacji. Stosować projektowane grzejniki higieniczne zgodnie z rys. nr. S-5.  
Dopuszcza się pozostawienie istniejących grzejników jeżeli ich moc grzewcza oraz stan techniczny są wystarczające na pokrycie strat ciepła – straty ciepła podane na rys. nr. S-5.

LEGENDA:

- Proj. likwidacje
- Istn. grzejnik
- Istn. pion c.o.
- Istn. instalacja co. zasilanie
- Istn. instalacja co. powrót

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI



**KKAD** Sp. z o.o.  
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW tel. 695 627 902  
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608  
e-mail: biuro@kkad.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.

UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYŃE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.  
INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M-II

RZUT PARTERU-STAN PROJEKTOWANY  
INSTALACJA C.O. – LIKWIDACJE

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 276/2022	
mgr. inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11	BRANŻA	SANITARNA
	STADIUM	P.W.
	DATA	IV.2022
	SKALA	1:100
	NR RYS.	S4