

**Wszyscy Wykonawcy**

**Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na modernizację systemu grzewczego oraz na modernizację systemu ciepłej wody użytkowej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”**

nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.04.RB.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1.** Podczas wizji lokalnej brak było możliwości odczytu na palnikach ciśnienia roboczego gazu, w związku z powyższym prosimy o podanie ciśnienia roboczego dla palników i ciśnienia dyspozycyjnego na stacji gazu. Jakie jest aktualnie w kotłowni dostępne ciśnienie robocze gazu (przed palnikami) ?

**Odpowiedź:** 30 kPa

**Z poważaniem**