

Grudziądz, dnia 6 maja 2021 roku

PN/04/21

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu”.**

#### **Pytanie 1**

Prosimy o informację czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji SSP i DSO? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

#### **Odpowiedź 1**

Systemy SSP i DSO nie są objęte przedmiotem zamówienia.

#### **Pytanie 2**

Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach gospodarczych EI/TT, rozdzielni elekt./ TT oraz pom. biurowych bez sufitu podwieszanego warstwami wykończenia jest : tynk cementowo-wapienny, szpachlowanie, (tapeta pod malowanie) oraz farba szorowalna.

#### **Odpowiedź 2**

Stropy żelbetowe w pomieszczeniach gospodarczych, rozdzielniach EL/TT, pom. biurowych w częściach bez sufitu podwieszanego należy wykończyć od spodu w układzie warstw: podkład gruntujący, tynk cement.-wapienny, szpachlowanie, tapeta pod malowanie, farba szorowana zgodnie z Dokumentacją Projektową.

#### **Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie, iż cała attyka wzdłuż osi Y6 ma być wykończona włóknocementem?

#### **Odpowiedź 3**

Attyka w osi Y6 ma zostać wykończona płytą włókno-cementową w zakresie widocznym od strony ul. Toruńskiej tj. do osi X2.

#### **Pytanie 4**

Proszę o informację czy zakres zamówienia obejmują koszt badań archeologicznych w

trakcie robót ziemnych zgodnie z decyzją WKZ z dnia 05.06.2020r.

#### **Odpowiedź 4**

Przedmiot zamówienia obejmuje koszt badań archeologicznych

#### **Pytanie 5**

Proszę o informację jaki okres pielęgnacji zieleni należy przewidzieć w ofercie ?

#### **Odpowiedź 5**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji zieleni.