

Nr sprawy 271.17.2023

WYJAŚNIENIA Z DNIA 08.05.2023 R.

dot. przetargu pn. Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Pytanie 1. Brak w dokumentacji rysunku wykonania podestu pod obiekt historyczny. Proszę o załączenie.

Odpowiedź 1. Podest pod obiekt historyczny należy wykonać zgodnie z pkt. 5.3.3 opisu znajdującego się w dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmiany średnicy koła na 300 cm zgodnie z rysunkiem PZT. W wykonawstwie wzorować się przekrojem nawierzchni chodnika. Zamawiający dopuszcza wykonanie stanowiska ekspozycji z kostki szarej bezfazowej prostokątnej 8x10x20 cm. Zamawiający dopuszcza wykonanie obwodu stanowiska z obrzeży betonowych przycinanych do formy wielokąta o min. 32 bokach.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki szarej bezfazowej prostokątnej o jednakowym, standardowym wymiarze 8x10x20 cm?

Odpowiedź 2. Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki szarej bezfazowej prostokątnej o jednakowym, standardowym wymiarze 8x10x20 cm

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza co najmniej trzy płatności, jako rozliczenia częściowe?

Odpowiedź 3. Zgodnie z § 4 ust. 5 projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ) „rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty może następować na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie (...) częściowych odbiorów robót”. Zamawiający nie ogranicza zatem liczby płatności częściowych w ramach zamówienia, ale zastrzega, że suma płatności wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości wynagrodzenia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert i wniesienia wadium do 15.05.2023 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.05.2023 r. o godz. 9:15. Zmianie ulega termin związania ofertą: 15.05.2023 r. – 13.06.2023 r.

W związku ze zmianą ww. terminów zmianie ulega treść SWZ. Zmodyfikowana SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Kierownik Zamawiającego
Tyberiusz Narkowicz**