

WIR.271.36.2025

Grudziądz, dnia 26 listopada 2025 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu”.

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 72/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku) wprowadzającą procedury i zasady opiniowania i uzgadniania projektów, nałożył na Zamawiających obowiązek zaopiniowania i pozytywnego uzgodnienia projektów pod kątem przepisów obowiązujących w danej dyscyplinie sportu. Zgodnie z treścią uchwały „Pominięcie procedury opiniowania i uzgodnienia dokumentacji przez PZLA, spowoduje odmowę certyfikacji obiektu Ia”.

Mając na względzie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2025 r. uwzględniający odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza, nakazujący modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów nawierzchni, Zamawiający w dniu 4 listopada 2025 r. wystąpił z wnioskiem do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie o zaopiniowanie zmian do uzgodnionej w dniu 8 sierpnia 2022 roku dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

W dniu 20 listopada 2025 r. Zamawiający otrzymał pismo L.dz. KOiU/146/2025 z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w którym Komisja Obiektów i Urządzeń poinformowała, że „nie może wystosować pozytywnej rekomendacji dla proponowanych zmian” – pismo w załączeniu.

PREZYDENT GRUDZIĄDZA
Maciej Glamowski



POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

Komisja Obiektów i Urządzeń

ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa

NIP: PL 118-09-85-758

PEKAO SA O / Warszawa:

71 1240 6003 1111 0000 4943 2143

+48 22 896 02 07

obiekty@pzla.pl

www.pzla.pl

L.dz. KOiU/146/2025

Warszawa, dnia 19 listopada 2025 r.

Gmina-Miasto Grudziądz

Wydział Kultury i Sportu

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

URZĄD MIEJSKI

w Grudziądzu

Wydział Kultury i Sportu

Wpłynęło dnia 20.11.2025

L. dz.

L. zel.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek datowany 4-11-2025 r. ws. zmian do uzgodnionej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „modernizacja stadionu miejskiego im. Bronisława Malinowskiego (Stadion Olimpii Grudziądz) przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu” w zakresie parametrów zaprojektowanej nawierzchni bieżni i rozbiegów, Komisja Obiektów i Urządzeń informuje, że nie może wystosować pozytywnej rekomendacji dla proponowanych zmian.

KOiU nie odnotowała do tej pory na stadionach w Polsce nawierzchni prefabrykowanej o grubości warstwy wierzchniej 4 mm ani na tej kategorii (III) obiekcie, ani na żadnym o innej klasyfikacji.

Zgodnie z wytycznymi PZLA, na stadionach kategorii III i wyższych, należy stosować nawierzchnie sprawdzone we wcześniejszym długoletnim użytkowaniu, sprzyjające osiągnięciu wyników adekwatnych do stopnia wytrenowania, potwierdzające swoje walory użytkowe w panujących w Polsce warunkach klimatycznych.

Wskazana w dokumentacji nawierzchnia syntetyczna, która charakteryzuje się m.in. grubością warstwy wierzchniej 4 mm, nie jest preferowanym przez PZLA rozwiązaniem dla stadionu kategorii III.

Nie potrafimy określić na dziś, jak nawierzchnia o tej właśnie grubości warstwy użytkowej zachowa się w trakcie długoletniego użytkowania. W związku z czym, w przypadku wyboru opisywanego rozwiązania, Inwestor bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

W toku przygotowania odpowiedzi na Państwa wystąpienie, dokonaliśmy również konsultacji z lokalnym środowiskiem lekkoatletycznym, które wyraża zdecydowaną wolę pozostania podczas modernizacji stadionu przy sprawdzonych rozwiązaniach, zwłaszcza dla obiektu pretendującego do uzyskania Świadectwa PZLA kategorii III.

Z poważaniem

Tomasz Majewski

Wiceprezes PZLA



GENERALNY SPONSOR POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI