

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej S.A.  
w Tarnowie  
TZW Laboratorium  
Tel. (14) 688-22-82



## Raport badań wody po osmozie

Osmoza 1	Osmoza 2
Ph 6,33	Ph 6,35
Twardość 0,018 mval/l	Twardość 0,017 mval/l
Zasadowość 0,1 mval/l	Zasadowość 0,1 mval/l
Przewodność 3.3 $\mu$ S/cm.	Przewodność 5 $\mu$ S/cm.

Albert Jator

Tarnów, dnia 17.10.2024 r.

KIEROWNIK  
ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII

mgr inż. Jerzy Wrona