



UKŁAD SIECI: TN-S	
ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: 1. PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM – IZOLOWANIE CZĘŚCI CZYNNYCH 2. PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	
SYMBOL	NAZWA
	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44
	Łącznik oświetleniowy dwubiegunowy IP44
	Łącznik oświetleniowy schodowy IP44
	Gniazdo 230V+N+PE IP44, zasilicę przewodem YDYzo 3x2,5mm²
	Oprawa hermetyczna LED 36W 4000K IP65

RZUT PIWNIC A-8

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
TEMAT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK A-8 UL. OBOZOWA			
ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4			
INWESTOR : POWIAT KŁODZKI			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. DANIEL ZMARŁAK UPR. PROJEKTOWE DOŚ/0198/PBE/17	DATA:	2021.12.10
NAZWA RYSUNKU:	Instalacje elektryczne		NR E10