

UKŁAD SIECI: TN-S

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ:
1. PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM – IZOLOWANIE CZĘŚCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYMBOL	NAZWA
▭	Oprawa typu panel LED 1200x300, Tc=4000K, 40W
⟋	Łącznik oświetleniowy schodowy IP44
⊗	Oprawa typu plafon LED 10W, Tc=4000K, IP44

RZUT PARTERU A-8

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
TEMAT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU		
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK A-8 UL. OBOZOWA		
ADRES: 57-320 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4		
INWESTOR : POWIAT KŁODZKI		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	PODPIS:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. DANIEL ZMARLAK UPR. PROJEKTOWE DOŚ/0198/PBE/17	DATA:	2021.12.10
NAZWA RYSUNKU: Instalacje elektryczne		NR E11