

WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice etap II od km 0+000 do km 0+232,01**, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1 Czy załączony do SIWZ projekt tymczasowej organizacji ruchu jest zatwierdzony i można go wdrożyć?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt tymczasowej organizacji ruchu jest zatwierdzony i można go wdrożyć

Pytanie 2 Czy załączony do SIWZ projekt stałej organizacji ruchu jest zatwierdzony?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt stałej organizacji ruchu jest zatwierdzony.

Pytanie 3 Prosimy o udostępnienie wszystkich uzgodnień i pozwoleń związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzgodnienia i pozwolenia znajdują się w katalogu „materiały/03 Uzgodnienia” umieszczonym w załączonych dokumentach w postępowaniu przetargowym. Zamawiający informuje, że umieszczona w tym katalogu Decyzja – pozwolenie na budowę została przeniesiona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z inwestora Gminy Gostyń na rzecz WZDW w Poznaniu – w zał. kopia tej decyzji oraz pozycji nr 4 wg spisu uzgodnień.

Pytanie 4 Czy inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę czy decyzji ZRID?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę.

Pytanie 5 Prosimy o określenie kolorystyki kładki (przyczółki, konstrukcja stalowa, balustrady, żywica na płycie pomostowej) oraz koloru nawierzchni ścieżki rowerowej

Odpowiedź: Zamawiający podaje kolorystykę dot. budowanej kładki:

Przewidziano kolorystykę całego obiektu w barwach naturalnego betonu RAL 7032 za wyjątkiem gzymsów - RAL 6032. Nawierzchnię na płycie betonowej należy wykonać w kolorze RAL 7032. Nawierzchnię ścieżki należy wykonać jako bitumiczną zgodnie z dokumentacją projektową w tym z SST. Nie przewiduje ona wykonania nawierzchni bitumicznej kolorowej lub z innych materiałów.

Pytanie 6 Brak specyfikacji dla umocnienia płytami ażurowymi. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umocnienie powierzchni płytami ażurowymi podano w Szczegółowej specyfikacji technicznej D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów”.

Pytanie 7 Prosimy o podanie wskaźnika wytrzymałości ścianki szczelnej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ścianka szczelna powinna posiadać minimalny wskaźnik $W_x = 800 \text{ cm}^3$.

Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści wykonanie ścianki szczelnej jako tymczasowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga pozostawienie ścianki szczelnej.

Pytanie 9 Dotyczy rur osłonowych dla instalacji obcych. Zgodnie z dokumentacją projektową mają mieć one średnice 140 mm, a według specyfikacji technicznej 150 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować rury osłonowe o średnicy 140 mm.

Pytanie 10 Zgodnie z dokumentacją projektową rury osłonowe dla instalacji obcych mają być wykonane jako podwieszane do ustroju nośnego kładki. Specyfikacja techniczna dla tego zakresu robót dotyczy rur wbudowanych w kapę chodnikową. Prosimy o udostępnienie właściwej specyfikacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia poprawioną SST 20.01..04 - instalacja urządzeń obcych.

Pytanie 11 Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej D.M.00.00.00 pkt 1.5, Wykonawca jest zobowiązany umieścić tablice informacyjne. Prosimy o udostępnienie wzoru tej tablicy oraz określenie ich ilości i lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wzór tablic informacyjnych znajduje się w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne”. Należy wykonać 2 tablice; zostaną one ustawione w pasie drogowym w pobliżu początku i końca odcinka drogi objętego zadaniem.

Pytanie 12 Czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonawca nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego wynikającego z realizacji robót objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 13 Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca jego wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać odcinek próbny dla warstwy wiążącej nawierzchni ścieżki na polecenie inżyniera/inspektora nadzoru, jeżeli uzna on to za konieczne.

Pytanie 14 Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca jego wykonania

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać odcinek próbny dla warstwy ścieralnej nawierzchni ścieżki na polecenie inżyniera/inspektora nadzoru, jeżeli uzna on to za konieczne.

Pytanie 15 Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podaje wymagane klasy ekspozycji betonu: ustrój nośny - XC4, XD1, XF2, przyczółki - XC4, XF2.

Pytanie 16 Dotyczy pozycji nr 105 kosztorysu branży sanitarnej. W kosztorysie podane są dwie średnice rur: 200 i 500 mm. W dokumentacji projektowej jest tylko 500 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opracowaniu projektowym występują rury o średnicy 500 oraz 200 mm. Rury o średnicy 200mm to przykanaliki studzienek ściekowych. Rury o średnicy 500mm to odcinek główny kanału.

Pytanie 17 Dotyczy pozycji nr 108 i nr 109 kosztorysu branży sanitarnej. W kosztorysie podano średnice rur 200 mm natomiast w dokumentacji projektowej jest 500 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 16.

Pytanie 18 Dotyczy pozycji nr 105 kosztorysu branży sanitarnej. Podana w kosztorysie ofertowym ilość to 36,6 m, natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że długość kolektora fi 500 to 38,6 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że właściwa długość rurociągu o średnicy 500mm to 38,60m.

Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie balustrad aluminiowych w miejsce stalowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych.

Pytanie 20 W kosztorysie ofertowym w pozycji 69 podano ciężar konstrukcji stalowej równy 7,155 Mg. Z dokumentacji projektowej wynika, że wynosi on (rys. nr 10) po odjęciu ciężaru sworzni 7,284 Mg. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem nr 10 ciężar konstrukcji stalowej po odjęciu ciężaru sworzni wynosi 7,155 Mg. Zatem pozycja nr 69 w kosztorysie ofertowym jest poprawna.

Pytanie 21 W pozycji 71 i 72 kosztorysu ofertowego podano ciężar konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu antykorozyjnemu w ilości 8,083 Mg. Zgodnie z rysunkiem nr 10 projektu wykonawczego branży mostowej wynosi on 7,359 Mg. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość 7,155 Mg.

Pytanie 22 Czy zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają również sworznie konstrukcji stalowej ustroju nośnego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sworznie nie podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Pytanie 23 W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić koszt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modyfikuje kosztorys ofertowy - dodano pozycję 1a w Robotach przygotowawczych.

Pytanie 24 Dotyczy pozycji nr 98 kosztorysu ofertowego branży sanitarnej. Pozycja zawiera opis dla dwóch różnych czynności (nasypania warstwy piasku na dnie wykopu jak i wykonania wykopów koparkami). Prosimy o wyjaśnienie jaka jest ilość (objętość) warstwy nasypywanej na dnie wykopu, a jak jest ilość wykopu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość wykopu wykonywana koparką podsiębierną to 92,380m³. Ręczny wykop pod podsypkę 15,89m³.

Pytanie 25 Wykonawca wnosi o usunięcie wymogu wykazania się doświadczeniem Kierownika Budowy jedynie z ostatnich 5 lat (pkt 6.2.3 b) SIWZ). W opinii Odwołującego Zamawiający zbytnio zawęził w/w okres. W ocenie Odwołującego wymóg ten drastycznie ogranicza konkurencję w ramach niniejszego zamówienia, pomimo tego że wykonawcy są w stanie wykazać dysponowaniem wymaganym personelem, sprawującym m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dając tym samym rękojmię należytego i rzetelnego wykonania przedmiot zamówienia.

Wymóg taki w ocenie Wykonawcy narusza art. 22 ust. 1a oraz art. 22d ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 5) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz wykraczający poza cel, jaki przyświeca warunkom udziału w postępowaniu, jakim jest weryfikacja zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, a także utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. W konsekwencji takiego działania Zamawiającego zostają ewidentnie naruszone obowiązujące normy prawne. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn. akt. KIO 371/17 stwierdziła, iż, swoboda w kształtowaniu przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu nie jest nieograniczona. Wręcz przeciwnie. Zamawiający jako podmiot dysponujący środkami publicznymi ma obowiązek z jednej strony wydatkować je w sposób oszczędny i efektywny, a z drugiej strony respektować i przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający powinien móc udowodnić, że postawione warunki mają charakter "minimalny", co oznacza, że brak określonego warunku lub jego złagodzenie nie da mu należytej rękojmi realizacji zamówienia. W doktrynie i orzecznictwie Izby podnosi się bowiem, że formułując warunki udziału Zamawiający powinien dopuścić do udziału w realizacji zamówienia każdego wykonawcę należycie przygotowanego i obiektywnie zdolnego do jego realizacji, w tym posiadającego odnośne doświadczenie personel, zasoby techniczne, finansowe itd.

Formułując warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający powinien przestrzegać reguły proporcjonalności, tj. przyjęcia takich warunków, które uzasadnione są przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności jego rozmiarem, złożonością i innymi istotnymi warunkami jego realizacji. Zamawiający winien móc udowodnić, że postawienie określonego warunku jest uzasadnione z uwagi na konieczność zabezpieczenia interesu Zamawiającego polegającego na właściwym wykonaniu umowy o zamówienie publiczne. Każdy nadmiarowy, nieproporcjonalny i nieuzasadniony przedmiotem zamówienia warunek nie będzie mógł już być uznany za „minimalny”. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie w/w terminu z 5 do 12 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zawężenia okresu doświadczenia kierownika budowy do ostatnich 5 lat i działając na podstawie art. 38 ust.4 Pzp modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- pkt. 6.2.3.b) otrzymuje brzmienie:

b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania tą osobą:

Lp	Stanowisko	Wymaga liczba osób	Wymagane uprawnienia i doświadczenie
1.	Kierownik budowy	1	Pełnił funkcję Kierownika Budowy obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej przęsła większej lub równej 15m.

- pkt. 17.1. otrzymuje brzmienie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące **kryteria oceny ofert**:

- cena (C) – 60 pkt
- okres udzielonej rękojmi (R) – 20 pkt
- doświadczenie kierownika budowy (D) – 20 pkt

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = C_{min} : C_o \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena

C_{min} – cena brutto oferty najtańszej

C_o – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium „Rękojmia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości lat udzielonej rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający wymaga minimum 5 lat rękojmi, jednak nie więcej niż 7 lat.

Lp	Okres rękojmi	Liczba punktów
1	7 lat	20 pkt
2	6 lat	10 pkt
3	5 lat	0 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że oferuje udzielenie 5 lat rękojmi.

Kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę w druku oferty oraz na Formularzu 3.5 (dołączonego do oferty) dotyczącego ilości zrealizowanych zadań określonych w pkt 6.2.3.b) SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał osobę Kierownika budowy, który nadzorował:

Lp	Doświadczenie kierownika budowy	liczba punktów
1	Pełnił funkcję Kierownika Budowy 3 i więcej obiektów mostowych o rozpiętości teoretycznej przęsła większej lub równej 15m	20 pkt
2	Pełnił funkcję Kierownika Budowy 2 obiektów mostowych o rozpiętości teoretycznej przęsła większej lub równej 15m	10 pkt
3	Pełnił funkcję Kierownika Budowy 1 obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej przęsła większej lub równej 15m	0 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wypełni druku oferty i oświadczenia na Formularzu 3.5. w zakresie doświadczenie kierownika budowy otrzyma 0 pkt.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. załączenie brakującej dokumentacji (SST M.20.01.04 - instalacja urządzeń obcych, kosztorys ofertowy – pdf oraz Excel (zmienione pozycje zaznaczono kolorem żółtym), kopia uzgodnienia dot. przebudowy słupa oświetleniowego – poz. nr 4 spisu uzgodnień),
2. zmianę termin składania ofert.

W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.11, 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„14.11. Jeżeli wykonawca składa ofertę w formie papierowej, wówczas należy ją sporządzić i złożyć w oryginale, należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51

oraz opisane:

**„Budowa ścieżki rowerowej przy dw 434 Poraj-Krajewice etap II”
„Nie otwierać przed dniem 15.12.2020 r., godz. 12.15”**

- 15.1. **Oferty w formie papierowej** winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak nr 51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności odbioru lub do wystawionej skrzynki, w terminie do **15.12.2020r., do godziny 12.00** czasu lokalnego.
- 15.2. **Ofertę w formie elektronicznej** wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ, w terminie do **15.12.2020 r., do godziny 12.00** czasu lokalnego
- 15.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
- 15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu **15.12.2020 r., o godzinie 12.05** czasu lokalnego”.