

Zebrzydowice, dnia 23.02.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE  
ul. Ks. A. Janusza 6  
43-410 ZEBRZYDOWICE  
NIP 5482430901  
-IR

IR.271.2.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „**Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku**”.

---

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w fasadzie aluminiowej (okna O1-O4) należy przewidzieć zabezpieczenia ppoż.

(np. pasy na wysokości stropów)?

**Odpowiedź na pytanie:**

Tak.

**z up. WÓJTA**

**Karol Sitek  
Sekretarz Gminy**