





OZNACZENIA

- instalacja c.o. - zasilanie (przewody rozprowadzające do pionów)
- instalacja c.o. - powrót (przewody rozprowadzające do pionów)
- instalacja C.O.- zasilanie
- instalacja C.O.- powrót
- zawór termostatyczny prosty
- średnica instalacji C.O.// wydajność
- zawór odcinający prosty
- odpowietrznik prosty z zaworem
- zawór termostatyczny prosty
- zawór powrotny prosty

UWAGI:
1. Wszystkie przewody w przejściach przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
2. Instalacje źródła centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym należy zdemontować.
3. Przewody centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych zaciskowych i prowadzić natynkowo.
4. Zaizolować (np. pianką z PU) przewody prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego ogrzewania.

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRABINKOWY

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER						
Faza	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V					
Temat	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania					
Lokalizacja	44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 78 Działka ewidencyjna nr: 64137 Jednostka ewidencyjna: 241303_1 Rydułtowy Obręb: 241503_1.0003 Rydułtowy Gisma_AR_1					
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Rewizja	Data / Skala
Projektował	Paweł PAWLICKI	109/79 IG	instalacje sanitarne			V 2022 ***
Opracowała	mgr inż. Sabina GOLUKIZ		instalacje sanitarne			
					Branża	Faza / Rys. nr.
					IS	PT / IS-4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE