



UWAGA:
Złącza kontrolne montować na elewacji budynku
Zwody poziome na dachu prowadzić na uchwytych odstępowych

 STUDIO ARCHITEKTURY BOBER	INSTALACJE ELEKTRYCZNE w ramach zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V”	
	Temat: Lokalizacja: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 78 Działka ewidencyjna nr: 641/37 Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy Obręb: 241503_1.0003 Rydułtowy Góme, AR_1	
Tytuł: RZUT DACHU - plan instalacji odgromowej		

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Sławomir Swędrowski	SLK/7482/PWBE/17	elektryczna			V 2022	1:100
Opracowała:							
Opracowała:					Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:							
Opracowała:					E	PT	E-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE