


Wodzisław Śl. dnia 08.12.2021r.

RBf



Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Raciborska 150

44-280 RYDUŁTOWY

W3/829/2021/TT/2565/2021

Dotyczy: **Warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek W3/829/2021 z dnia 07.12.2021r oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania MZWik z siedzibą w Wodzisławiu Śl. poniżej podano warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości położonej w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 80 działka nr 100/37 na której zlokalizowany jest istniejący budynek mieszkalny.

I. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci

- 1.1. Przyłączenia należy dokonać do projektowanej, będącej w trakcie budowy przez Urząd Miasta Rydułtowy kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru. Włączenia należy dokonać do studni Ks 6 poprzez wyprowadzony króciec, zgodnie z załącznikiem mapowym. Warunkiem przyłączenia jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej i jej przekazanie na rzecz PWiK w Wodzisławiu Śl.
- 1.2. Przyłącze kanalizacyjne - grawitacyjne należy zaprojektować z rur PVC – U, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, o jednolitej ścianie rur, o średnicy min. Ø 160. Na przyłączy (w granicach nieruchomości przeznaczonej do przyłączenia) należy zaprojektować studnię z PE lub PP o średnicy min. Ø 315.
- 1.3. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego podłączenia nieruchomości, przyłączenie do infrastruktury kanalizacyjnej należy wykonać poprzez wykonanie przydomowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym wykonanym z rur PEHD SDR 11 kl. 100. W takim przypadku koszty budowy, utrzymania i eksploatacji przyłącza tłocznego oraz przydomowej przepompowni ścieków ponosi Wnioskujący o przyłączenie.
- 1.4. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwwzalewowych w budynkach.
- 1.5. Wnioskujący może zlecić wykonanie przyłącza PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. lub innemu wykonawcy. Koszty budowy przyłącza ponosi Wnioskujący.
- 1.6. W przypadku wykonania przyłącza przez Wnioskującego, należy zlecić nieodpłatny nadzór nad wykonywanymi robotami wraz z nieodpłatnym wykonaniem wcinki
- 1.7. Po wykonaniu przyłącza zostanie podpisana umowa na odbiór ścieków.

2. Zapewnienie maksymalnej ilości ścieków do nieruchomości
Zapewniamy odbiór ścieków w ilości 1,5 m³/dobę, max 1 m³/h.
3. Informacje o rodzaju i treści dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłączenia
- 3.1. Budowa przyłącza wymaga:
- a) sporządzenia planu sytuacyjnego (zgodnie z art. 29a Ustawy Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pobrane z Ośrodka Geodezyjnego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych) lub na mapie do celów projektowych. Plan sytuacyjny powinien zawierać niezbędne szkice, rysunki oraz opis sposobu wykonania robót budowlanych, lub
 - b) sporządzenia projektu przyłącza wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, i zgłoszenia budowy przyłącza organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami). Projekt przyłącza należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o.
- 3.2. Wnioskujący o przyłączenie do sieci wodociągowej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane będzie przyłącze. Warunki przyłączenia nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej. Do planu lub projektu należy dołączyć oświadczenie Wnioskującego o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane oraz decyzje, opinie lub uzgodnienia niezbędne do wykonania przyłącza.
- 3.3. Plan lub projekt Wnioskujący zobowiązany jest wykonać na własny koszt.
4. Okres ważności wydanych warunków przyłączenia
Niniejsze warunki przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania przez PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.
Warunki przyłączenia są aktualne w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane.

Z poważaniem

Załącznik:

1. Mapa

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi:

Ewa Stankiewicz

tel. (32) 4552634 wew. 345

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Katarzyna Machowska-Bujak

