









OZNACZENIA:	
	instalacja c.o. - zasilanie (przewody rozprzewadzające do pionów)
	instalacja c.o. - powrót (przewody rozprzewadzające do pionów)
	instalacja c.o. - zasilanie
	instalacja c.o. - powrót
	grzejnik stalowy płytowy
22/600/800 1091 W	typ grzejnika/ wysokość/ długość moc grzejnika [W]
	grzejnik łazienkowy drabinkowy
1100/400 311 W	wysokość grzejnika/ długość moc grzejnika drabinkowego [W]
 	projektowany pion centralnego ogrzewania
Ø15x1,2	średnica instalacji C.O.

UWAGI:

1. Wszystkie przewody w przejściach przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
2. Istniejące źródła centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym należy zdekontować.
3. Przewody centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych zaciskowych i prowadzić natynkowo.
4. Zaizolować (np. pianką z PU) przewody prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego ogrzewania.

 STUDIO ARCHITEKTURY S.A. B. OBER	Tytuł: RZUT PODDASZA - plan instalacji centralnego ogrzewania		Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V				
	Temat: Lokalizacja:	44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 78 Działka ewidencyjna nr: 641/37 Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy Obręb: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne_AR_1					
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	Paweł PAWLIŃSKI	109/79 KI	instalacje sanitarne			V 2022	1:50
Opracował:	mgr inż. Sabina GOLIASZ		instalacje sanitarne				
					Branża:	Faza:	Rys. nr.:
					IS	PT	IS-3