

Nr sprawy: ZPb-II.271.78.2023.SA  
Poznań, dnia 28 września 2023 r.

**Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: **Wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta Poznania.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie:**

Czy w ramach zamówienia, Zamawiający zgadza się na zastosowanie systemu składającego się z optymalizatorów podwójnych - tj. takich w przypadku których do 1 optymalizatora podłącza się dwa moduły. Taka możliwość pozwoli na redukcję kosztów prowadzonego postępowania bez strat w działaniu instalacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednego optymalizatora do dwóch paneli. Zgodnie z projektem, każdy panel należy wyposażyć w pojedynczy optymalizer.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych