

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 21 kwietnia 2022 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/08/RB/PN/2022: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 7 i Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 598578)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, jak niżej:

Pytanie nr 1:

Budynek Dąbrowskiego 7 - instalacja c.o. - w przedmiarach oraz dokumentacji nie ujęto liczników ciepła dla poszczególnych lokali. Czy w ofercie należy uwzględnić montaż liczników ciepła wraz z niezbędną armaturą oraz szafką licznikową - instalacja gazowa - w przedmiarach nie ujęto demontażu istniejącej instalacji gazowej. Czy w ofercie należy ująć niezbędne roboty demontażowe instalacji gazowej

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W ofercie należy ująć zakup i montaż liczników ciepła wraz z niezbędną aparaturą i szafkami
W ofercie należy ująć demontaż i utylizację istniejącej instalacji gazowej

Pytanie nr 2:

Budynek Niedurnego 28 - instalacja c.o. - czy w ofercie należy ująć szafki na liczniki ciepła wraz z armaturą dla każdego lokalu?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Liczniki ciepła należy zabudować w szafkach wraz z niezbędną aparaturą

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.