



Legenda:

- Droga ewakuacji
- ☒ Oprawa oświetlająca gaśnicę, hydrant lub wyłącznik p-poż (montowana na suficie)
- M1 Oprawa antypaniczna (montowana na suficie)
- C1 Oprawa oświetlająca drogę ewakuacyjną (montowana na suficie)
- W1 Oprawa ewakuacyjna mrozoodporna
- G1, R1 Oprawa wyznaczająca kierunek ewakuacji (montowana na suficie lub ścianie)

UWAGI:

- Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przyosk alarmowy.
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno”.
- Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe.
- Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
- Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogiewakuacyjnej.
- Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

☒	ONTEC S M1 301 NM
☒	ONTEC S C1 302 NM
☒	ONTEC S W1 302 NM COLD
G1	ONTEC G E1B 301 M
R1	ONTEC G E1B 301 M
AW	ONTEC S M2 302 NM

KOPROWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WIDELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW, BEZ WNIOSZENIA PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH	
ElpromaD	
Temat:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
Adres:	ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
Inwestor:	Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
Faza:	Projekt Budowlany i Wykonawczy
Projektant:	inż. RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05
Opracował:	mgr inż. PAWEŁ MADEJSKI
Skala:	1:100
Data:	grudzień 2016
Tytuł rysunku:	Rzut parteru - plan instalacji oświetlenia awaryjnego
Rys. Nr.:	E4