

Nr sprawy: DTI/2023/631

Lublin, 19.01.2024 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W oparciu o *a contrario* przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” – wyłączenie stosowania przepisów ustawy Pzp, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy Pzp, jako zakup poniżej 130 tys. zł, na **Usługa serwisu pogwarancyjnego wraz z wymianą akumulatorów w 2 urządzeniach podtrzymujących napięcie w jednostkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego**. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień i dokonywania zakupów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II poprzez publikację zapytania ofertowego na platformie zakupowej Zamawiającego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, udziela odpowiedzi na pytanie do postępowania bez ujawniania źródła:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie proszę o podanie ilości, oraz pojemności akumulatorów podlegających wymianie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w jednym UPS jest 20 akumulatorów 9Ah, a w drugim 20 akumulatorów 9Ah i 40 akumulatorów 9Ah w module bateryjnym.

Podpisano
Z upoważnienia Dyrektora



Biuro Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
ul. Świdzińskiego 10

Specjalista
Kurzawski
mgr Dariusz Kurzawski