



Wysokość istniejących przewodów 20kV
do projektowanej drogi wynosi 8,4m
8,4m > 7,6 m - odległość normalywna zachowana

<div><div><div>N</div><div>L</div></div><div>DESIGN</div></div> <div>ul. Cieszyńska 226 44-337 Jastrzębie-Zdrój tel. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl www.ml-design.pl</div>			
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JESIONOWEJ W ZEBRZYDOWICACH			
Adres obiektu budowlanego: ulica Jesionowa w Zebrydowicach			
Nazwa ryunku	PROFIL WYSOKOŚCIOWY SKRZYŻOWANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 20kV Z PRZEBUDOWYWANĄ DROGĄ		
Investor	Gmina Zebrydowice ul. Ks. Janusz 6 ; 43-410 Zebrydowice		
Projektant biuro inżynierskie (elektryczna)	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 25090K w spec. inst. elektryczna		Podpis
Sprawdzający biuro inżynierskie (elektryczna)	mgr inż. Jakub Bernat uprawnienia nr SLK0186PBE22 w spec. inst. elektryczna		Podpis
branża elektryczna	data opracowania 02.2024rok	skala rysunku 1:100	numer rysunku E-05

Opracowanie chronione prawem Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)