

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO n/N	dl. trasy - dl. kabla -	m m	11 0			
1	Kabel YAKY 4x25	m		Istn.			wraz z odcinkiem na słupie
2	Kabel YAKY 4x35	m					
3	Rura "Arot" BE-50mm	m					do prowadzenia po słupie
4	Rura "Arot" DVK 75mm	m					
5	Rura "Arot" SRS 75mm	m	8	8			
6	Rura z tworzywa PCV-fi 50mm	m					do wprowadzenia do ZK
7	Końcówka kablowa Al 25	szt					
8	Końcówka kablowa Al 35	szt					
9	Opaska kablowa	szt	0,1	0			
10	Taśma "Denso"	m2	0,05	0,6			
11	Piasek	m3	0,08	0,9			
12	Folia kalandrowa niebieska gr.0,5mm	m2	0,3	3,3			
13	Oznacznik betonowy	szt	0,05	1			
14	Lakier asfaltowy	kg	0,04	0,0			
15	Wazelina techniczna	kg	0,01	0,0			
16	Farba miniowa	kg	0,02	0,0			
17	Farba olejna chlorokauczukowa	kg	0,03	0,0			
18	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 = 25m	m	25				
19	Pręt stalowy $\phi 20$ L=3x9m = 27m	m	27				
20	Tabliczka informacyjna opisowa	szt	2				
21	Uchwyt dystansowy do rury UR	szt	3	Istn.			
22	Uchwyt dystansowy do kabla UK	szt	4	Istn.			
23	Przewód AsXSn 1 x 35 mm2	m	4	Istn.			
24	Odgromnik zaworowy IOZi-0,66/5 kA	szt					
25	Odgromnik zaworowy GXO-0,66/5 kA	szt	3	Istn.			
26	Zacisk przeb. izolację TTD 151 F	szt					
27	Uchwyt do odgromnika	szt		Istn.			
28	Zacisk tulejkowy ZT	szt	1				
29	Śruba z nakrętką i podkładką M12x140	szt	1				
30	Śruba z nakrętką i podkładką M10x25	szt	1				
31	Zacisk odgałęźny ZO/A 10-50	szt	8				
32	Zacisk przeb. izolację TTD 151 F	szt	4	4			
33	Bezpiecznik słupowy BNu-63/32A	szt	3	Istn.			
34	Trzon pod bezpiecznik BNu	szt	1	Istn.			
35	Złącze kablowe słupowe "ZKs"	kpl	1				typowe - z tworzywa
36	Wkładka bezpiecznikowa WTN-00/gG 40A	szt	3				do zamont. w złączu "ZKs"
37	Złącze kablowe "ZK"- obudowane	kpl	1				w/g załącz. rys.
38	Wkładka bezpiecznikowa WTN-00/gG 32A	szt					do zamont. w złączu "ZK"
39	Listwa zaciskowa LZ 4x35	kpl	1				do zamont. w złączu "ZK"
40	Listwa zaciskowa LZ 5x35	kpl	1				do zam. w złączu "ZK-LZ"
41	Szafka licznikowa "SL"- obudowana	kpl	1				w/g załącz. rys.
42	Zabezpieczenie nadm.-prąd. S193-C/25A	kpl	1				do zamont. w szafce "SL"
43	Fundament betonowy FB	kpl	1				pod zestaw "ZK-SL"