

Bydgoszcz, dnia 06.04.2023 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w przetargu nieograniczonym „Dostawa elektronicznych regulatorów temperatury do układów ciepłowniczych co i cwu. 43/FZ/2023 (ID 749184)” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęło zapytanie:

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie regulatora spełniającego wszystkie wymagania techniczne optymalizujące pracę węzła cieplnego ale zasilanego poprzez zasilacz 24V montowany na szynie DIN35.

Dostawa zasilacza byłaby uwzględniona w cenie regulatora.

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie zasilacza 24V .

Z-ca Kierownika Działu  
Zakupów i Gospodarki Materiałowej

  
Jakub Radziński