



Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

ZP.271.6.2022

Włoszakowice, dnia 27 lipca 2022r.

I N F O R M A C J A

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:


Jakie dokładnie zadanie ma spełniać niepalna wykładzina PCV? Najczęściej stosuje się je w obiektach zagrożonych wybuchem typu mieszalnie lakierów, składowanie amunicji itp. Są to wykładziny, które są antyelektrostatyczne przez co ograniczają ryzyko powstawania pożarów. Uważam, że w pawilonach socjalnych nie ma to sensu. Czy można zamienić materiał na standardową wykładzinę PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału z niepalnej wykładziny PCV na standardową.

Członek Komisji Przetargowej

/-/ Arkadiusz Szymczak



☎ 65 52 52 999
🌐 www.wloszakowice.pl
✉ gmina@wloszakowice.pl

■ Godziny pracy Urzędu:
■ Poniedziałek: 8:00 - 16:00
■ Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

■ Gmina Włoszakowice
■ NIP 697-22-66-160
■ REGON 411050698