

Świdnica, 11.05.2021 r.

WI. 272.5.2021

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej (I ETAP)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

Pytanie nr 13: Czy w nowo montowanych oknach PCV nawiewniki mają być higrosterowane czy ciśnieniowe?

Odpowiedź: Nawiewniki w oknach mają być ciśnieniowe.

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

Łukasz Pelka

