

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/US/MWNoZ z dnia 3.08.2020

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:  
WNoZ w Szczecinie ul. Mickiewicza 18 wg umowy nr DP/374/92/18

**ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓLNA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D - DOŚWIELAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [<, > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1	PARTER	PRZY POK. 6	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
2	PARTER	PRZY POK. 9	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
3	PARTER	PRZY POK. 4	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
4	PARTER	PRZY POK. 2	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
5	PARTER	PRZY SALI NR 19	ORION LED D	< 1 h	TAK/NIE	
6	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
7	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
8	PARTER	PRZY POK. 17	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
9	PARTER	PÓŁPIĘTRO KLATKI GŁÓWNEJ	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	

Diwnica TAB. BEZP.

< 1h NIE

10	PIWNICA	PRZY POK. 5	ORION LED D	< 1h	TAK/NIE	
11	PIWNICA	PRZY POK. 3	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
12	PIWNICA	PRZY POK. 1	ORION LED D	< 1h	TAK/NIE	SciAut
13	PIWNICA	KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
14	PIWNICA	PÓŁPIĘTRO WYJŚCIE EWAKUACYJNE	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
15	PIWNICA	KORYTARZ MUZEUM	ORION LED D	< 1h	TAK/NIE	AKUMULATOR OD STRONY WEJŚCIA
16	PIWNICA	KORYTARZ MUZEUM	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
17	PIĘTRO I	PRZY POK. 105	ORION LED D	< 1h	TAK/NIE	AKUMULATOR
18	PIĘTRO I	PRZY POK. 103	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
19	PIĘTRO I	PRZY POK. 121	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
20	PIĘTRO I	KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	
21	PIĘTRO I	PÓŁPIĘTRO KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1h	TAK/NIE	

for AP

NIE

22	PIĘTRO I	PRZY POK. 119	ORION LED D	< 1 h	TAK/NIE	AKUMULATOR
23	PIĘTRO II	PRZY POK. 204	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
24	PIĘTRO II	PRZY POK. 210	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
25	PIĘTRO II	PRZY POK. 220	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
26	PIĘTRO II	KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
27	PIĘTRO II	PÓŁPIĘTRO KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
28	PIĘTRO II	PRZY POK. 212	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
29	PIĘTRO III	PRZY POK. 303	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
30	PIĘTRO III	PRZY POK. 305	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
31	PIĘTRO III	PRZY POK. 318	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
32	PIĘTRO III	KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	
33	PIĘTRO III	PÓŁPIĘTRO KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE	

34	PIĘTRO III	PRZY POK. 316	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE
35	PIĘTRO IV	PRZY POK. 402	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE
36	PIĘTRO IV	PRZY POK. 405	ORION LED D	< 1 h	TAK/NIE
37	PIĘTRO IV	PRZY POK. 418	ORION LED D	< 1 h	TAK/NIE
38	PIĘTRO IV	PRZY POK. 417	ORION LED D	< 1 h	TAK/NIE
39	PIĘTRO IV	KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	> 1 h	TAK/NIE
40	PIĘTRO IV	KLATKA GŁÓWNA	ORION LED D	< 1 h	TAK/NIE

3x1/2

PRZEGLĄD WYKONAŁ

INSUPON S.A.  
KONSERWATOR  
SYSTEMY JAKOŚCI PRZ.

/ podpis i pieczęć konserwatora/

POTWIERDZENIE WYKONANIA

KIEROWNIK OBIEKTU

M. Reslio

mgr Magdalena Reszka

30.09.2020

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - kierownika obiektu/