



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz  
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54  
[www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) e-mail: [ug@gmina.zgierz.pl](mailto:ug@gmina.zgierz.pl)

Zgierz, dnia 22 czerwca 2021 r.

WR.271.6.2021

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

#### **dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 do ulicy Karola Franke i ulicy Karola Franke w miejscowości Dzierżązna**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia jest 2 odcinków o długościach 995 i 100mb. Natomiast wg załączonych zgłoszeń mamy do czynienia z przebudową odcinków o długościach 995 i 26,5mb i dla takich długości są udostępnione przedmiary.

Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia

#### **.Odpowiedź**

Zamówieniem objęty jest odcinek drogi o łącznej długości ca' 995 m (w tym ujęty jest odcinek 26,5 m) oraz odcinek o długości ca' 100m. Zamawiający uzupełnia SWZ poprzez dodanie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót dla odcinka oznaczonego w SWZ jako „B” tj. o długości ca' 100 m.

#### **Pytanie 2**

Wg dokumentacji projektowej oraz przedmiarów do wykonania jest warstwa mrozochronna z pospółki, a wg SWZ nie jest ona przewidziana do wykonania. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić warstwę mrozochronną.

#### **Odpowiedź**

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, według której przewiduje się wykonanie warstwy mrozo odpornej z pospółki grubości 28 cm. W SWZ wykonanie tej warstwy jak i w przedmiarze robót uwzględnione jest w pozycjach pod nazwą „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 10:00.

Wójt Gminy Zgierz

Wielka Głowacka

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 wew.666

Kierownik  
Referatu Infrastruktury i Rozwoju

mgr inż. Ewa Lewińska

Inspektor

Katarzyna Cieślak