

WEO21E065384

Gniezno, dnia 23.03.2021r.

Gmina Gniezno

Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Adres do korespondencji:

USŁUGI PROJEKTOWE I

NADZORY

W ZAKRESIE BUDOWY

DRÓG I ULIC

MACIEJ TRAJGIS

Ul. Tarninowa 7 Promienko

62-007 Biskupice

Dotyczy: Budowa drogi wewnętrznej na os. Łąkowym w m. Welnica, gm. Gniezno.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-03-2021 r. udzielamy informacji:

1. na terenie znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn,
2. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych nn w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
3. w miejscu występujących skrzyżowań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125),
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy,
6. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

7. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,
8. przed rozpoczęciem prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy bezwzględnie pisemnie powiadomić Pogotowie Energetyczne Gniezno z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem,
9. prace muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy Enea Operator (prace na polecenie pisemne)
10. ważność udzielonej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Z poważaniem,


Do wiadomości

-adresat

-a/a

Sprawę prowadzi :

Karol Mikołajczak, tel. (61)884-71-87

Rejon Dystrybucji Gniezno
DYREKTOR

Marek Cichocki

Łuk

R= 12,00
 g[g]= 93,5568
 Ł= 17,64
 T= 10,84
 B= 4,17
 X(N)= 5824923,29
 Y(E)= 6476669,98

Łuk

R= 12,00
 g[g]= 93,5568
 Ł= 17,64
 T= 10,84
 B= 4,17
 X(N)= 5824923,29
 Y(E)= 6476669,98

ZAK. DO PISMA

ENEA Oddział Dystrybucji Poznań
 Oddział Dystrybucji Poznań
 ul. Reymonta 1, 62-241 Żydowo
 tel. 061 423-90-00, faks 061 423-90-09
 REGON 300455398 NIP 782-23-77-160

Łuk

R= 20,00
 g[g]= 8,7513
 Ł= 2,75
 T= 1,38
 B= 0,05
 X(N)= 5824862,66
 Y(E)= 6476703,85

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Marek Nowakowski
 upr. wykonawcze
 upr. projektowa 103/83/PW

LEGENDA

- Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu Hydrofuga Ekokwadrat gr. 8cm, kolor szary z wypełnieniem grysem bazaltowym lub granitowym 2-5mm
- Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej typu Hydrofuga Ekokwadrat gr. 8cm, kolor grafit z wypełnieniem grysem bazaltowym lub granitowym 2-5mm
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100, h=4,0cm
- Opornik betonowy 12x25x100 zatopiony
- Opaska z KLSM 0/31,5mm szer. 1,0m na łukach gr. 20cm
- Jeden rząd kostki wykonać z obniżeniem 1,0cm jako ściek przykrawężnikowy na lawie betonowej
- Istniejące studnia kd φ1500
- Istniejący wpust uliczny kd φ500
- Drzewa do wycinki

Uwagi:

1. istn. przewody sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach lub jezdni zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.207.2021
Położenie obszaru opracowania:	
Powiat	gnieźnieński
Gmina	Gniezno
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa
	300303 2.0031 Wełnica
Skala mapy	1:500
Oznaczenie układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich układu wysokości
	2000 strefa 6 Kronsztadt
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.	Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	
Data opracowania mapy	23.02.2021 r.
Arkusz mapy ewid. nr	2
Działka nr	Wg zasięgu
Sekcja nr	6.180.18.01.1.2

USŁUGI GEODEZYJNE
PANGEO
 JAKUB ZIELIŃSKI
 ul. Reymonta 1, 62-241 Żydowo
 723 483 827
 PangEO.gniezno@gmail.com
 NIP 7842453349 REGON 382069837

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Inż. JAKUB ZIELIŃSKI
 Geodeta uprawniony
 Numer uprawnień 23119

imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.U.6640.207.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	PanGEO Jakub Zieliński Ul. Reymonta 1, 62-241 Żydowo
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dnia 08.03.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jakub Zieliński Nr uprawnień 23119

Gmina Gniezno

Al. Reymonta 9-11; 62-200
 Gniezno

Inwestor:

Przedmiot opracowania:

Budowa drogi wewnętrznej os. Łąkowym w m.
 Wełnica gm. Gniezno

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Marek Nowakowski	103/83/PW		1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis	WKPI/OWOD/0082/03			

nr licencji GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis