



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 12.09.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 20

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej branży drogowej należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8cm w dwóch wariantach kolorystycznych. Prosimy o wskazanie miejsc w których mają być podziały kostki oraz ich obszary w celu wykonania wyceny robót. Czy zakresy te mają być zakończone obrzeżem lub krawężnikiem. W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót niema informacji odnośnie zakresu związanego z ustawianiem obrzeży lub krawężników betonowych.

Odpowiedź

Nawierzchnię z kostki betonowej grubości 10 cm należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom 4. W specyfikacjach omyłkowo znalazła się informacja o kostce betonowej grub. 8 cm w dwóch wariantach kolorystycznych.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

Pytanie 2

Zgodnie z rysunkiem 1.2_H_04 w przekrojach wskazano że pale wkręcane z iniekcją z traconą rurą osłonową mają wymiary odpowiednio 15,0m, 17,0m i 17,5m, natomiast na rysunku 1.2_H_13 pale te mają zupełnie inne wymiary. Różnice wahają się nawet ponad 3m. Prosimy o doprecyzowanie jakie wymiary mają mieć pale.

Odpowiedź

Prawidłowe długości pali wkręcanych z iniekcją i z traconą rurą osłonową są podane na rys. nr 1.2/H/04.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Natomiast rys. 1.2/H/13 dotyczy zbrojenia korka żelbetowego w palach stalowych rurowych (nie wkręcanych i bez iniekcji).

Pytanie 3

Prosimy o określenie parametrów związanych z długością i zbrojeniem pali C.2.1-C.2.5. ponieważ nie uwzględniono ich na rysunku 1.2_H_13 tak jak pozostałe.

Odpowiedź

Zbrojenie pala z grupy C.2.1 – C.2.5 jest takie same jak dla pala z grupy C.3.1 – C.3.4.