Stary Gmach
Parter
poz. 0,00, -0,58

OBIEKT TECHNICZNY NR 3

OBIEKT TECHNICZNY NR 4

MUR A-I PROJEKTU KONSTR.
SCHODY WG DETALU NR "-" PROJEKTU KONSTR.
SCHODY ISTNIEJĄCE
PODEST WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

MUR OPOR WG PROJ KONSTR.
CIĄG PIESZY WG PROJ DROGOWEGO KRAWĘŻNIK
PLAC WG PROJ DROGOWEGO
SCHODY TERENOWE CZOŁA I STOPNICE - KAMIEŃ OPR. PROJ KONSTR.
CZOŁA PEŁNA GR 25cm TYNK CEM.-WAP
DRZWI 1/2 SDP 20 Z SAMOZAMYKACZEM WG PROJ WNTRZ.
POZIOM 0.00
SCHODY TERENOWE CZOŁA I STOPNICE - KAMIEŃ OPRAC. PROJ KONSTR.
CIĄG PIESZY WG PROJ DROGOWEGO
JEZDNIA
PODJAZD WG PROJ DROGOWEGO
MUR OPOROWY WG PROJ. KONSTR. KREDZIONA KAMIENNA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW1	◆	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, CR, DALI, natynkowa
AW2	■	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, VWD, DALI, natynkowa
AW3	■	LUMI IP65 LED LUN-G 1x3, VWD, DALI, natynkowa
AW4	■	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, WD, DALI, natynkowa
AW5	■	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, AS, DALI, natynkowa
AW6	■	LUMI IP65 LED LUN-G 1x3, WD, DALI, natynkowa
AW7	◆	LUMI IP65 LED LUN-G 1x3, CR, DALI, natynkowa
OP2	—	MON1 IP65 LED.OP2-G 1,2 TA 1, DALI, natynkowa, jednostronna, piktogram
DS2	▭	MON2 IP65 LED.DS2-G 1,2 TA 1, DALI, zwieszana, dwustronna, piktogramy
ASO	—	ARIS LED ASON-G 500 TC 1, IP40, DALI, natynkowa, jednostronna, piktogram
ASD	—	ARIS LED ASDN-G 500 TC 1, IP40, DALI, natynkowa, dwustronna, piktogramy
OP20	—	MON1 IP65 LED.OP20-G 1,2 TA 1 N, DALI, natynkowa, bez piktogramu do niskich temp.

OPRAWY Z INDEKSEM _1 - wersja podtynkowa (wpuszczana)

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- istniejąca rozdzielnia elektryczna
- CSP — istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożaru
- istniejący przycisk pożarowy ROP
- H — istniejący hydrant

Usługi Elektroenergetyczne
inż Jadwiga Kowalska Kołodziej
30-833 Kraków ul Lili Wenedy 1/52
tel.(12)658-23-40

Projekt:
Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie wymiany instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Starym Gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 4, 30-007 Kraków	Faza: P.B.– PU; Skala: 1:100
Projektował: inż. Jadwiga Kowalska Kołodziej upr. nr UAN-upr 275/88 — uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanych bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis
Sprawdził: mgr inż. Bolesław Dzięgiel upr. nr 164-Km/73 — uprawnienia do sprawdzania projektów technicznych robót budowlanych w zakresie elektrycznej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrycznych do zakresu budownictwa ogólnego	Podpis: Bolesław Dzięgiel, upr. nr Ma… /01
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 11/2019; Nr rysunku: 2
Nazwa rysunku: **Rzut poziomu 0 (Parter) - projektowana instalacja oświetlenia awaryjnego**	

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZELKIE DANE W NIEJSZEGO PROJEKTU WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.