poz. SF-1
szt. 1



poz. SF-2
szt. 1





poz. SZ - wytyki
szt. 1



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów przyległych oraz całością dokumentacji.
2. Wymiary prętów podano po obrysie zewnętrznym.
3. Promienie zagięcia prętów wykonać zgodnie z PN-B-03264, o ile nie podano inaczej.
4. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary, ilości i zestawienia przed rozpoczęciem prac budowlanych.
   Wszelkie rozbieżności powinny być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót.
5. Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego gr.10cm
6. Zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych w narożach i na długości.
   Pręty łączyć na zakład min. 60cm.

Sposób opisywania wymiarów strzemion



OZNACZENIA NA PRĘTACH



Klasa ekspozycji - XC1
BETON B30 (C25/30) Stal A-IIIN (B500SP)
Max wartość w/c = 0,65
Min zawartość cementu - 260 kg/m³
Nominalna grubość otuliny
* fundamenty - 50 mm
* inne elem. żelbetowe - 25 mm

JEDNOSTKA PROJ. / DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR / INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL.POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT / JOB	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA / LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA / BRANCH	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT / DESIGNER	MGR INŻ. MONIKA UKLEJA NR UPRAWNIEŃ ZAP/0008/POOK/11	PODPIS / SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ MUSZYŃSKI NR UPRAWNIEŃ ZAP/0132/POOK/11	PODPIS / SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW STOPY FUNDAMENTOWE	SKALA / SCALE	1:25
DATA / DATE	06.2024	REWIZJA / REVISION	0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	PT-K-08		