


- UWAGI:**
- Poziom $\pm 0,00=90,5$ m.n.p.m.
 - Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami oraz całością dokumentacji.
 - Głębokość posadowienia fundamentów zaprojektowano na poziomie -1,15 m = 89,35m n.p.m.
Rzędna posadowienia jest podana w odniesieniu do poziomu 0,00
 - Po wykonaniu wykopu należy dokonać odbioru geologicznego podłoża gruntowego.
 - Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego gr.10cm
 - Zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych w narożach i na długości.
Pręty łączyć na zakład min. 60cm.
 - Przed zabetonowaniem fundamentów umieścić wytyki dla słupów żelbetonowych.
 - Izolację fundamentów należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w części architektonicznej projektu oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 - Wykopy chronić przed zalaniem wodą.
 - Wszystkie wymiary i długości należy sprawdzić na miejscu budowy.
 - W oznaczonych miejscach pod słupami żelbetonowymi należy wzmocnić ławę poprzez dolożenie zbrojenia dołem - siatka #12 co 15cm

LEGENDA:
hd =..... - poziom dolnej krawędzi elementów konstrukcji
w odniesieniu do poziomu 0,00
Ł-..... ławy fundamentowe
SF-.... stopy fundamentowe

Ściany fundamentowe
- z bloczków betonowych kl.20 na zaprawie cementowej M10



FUNDAMENTY:
Klasa ekspozycji - XC1
BETON B30 (C25/30)
Stal A-IIIN (B500SP)
Max wartość w/c = 0,65
Min zawartość cementu - 260 kg/m³
Nominalna grubość otuliny - 50 mm

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT JOB	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA BRANCH	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. MONIKA UKLEJA NR UPRAWNIEN ZAP/0008/POOK/11	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ MUSZYŃSKI NR UPRAWNIEN ZAP/0132/POOK/11	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA SCALE	1:50
DATA DATE	06.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PT-K-01		